

停電通知 定期停電 緊急停電 臨時停電 107年6月13日于營繕組

一、施工原因：更換3B配電站DS支持礙子、更換心理系自動復閉電驛

二、聯絡人：國立臺灣大學營繕組：郭元智技士 3366-9831#27
國立臺灣大學配電室：3366-2224~6、0911-769831

三、施工單位：全城電業顧問有限公司 黃慶宗：0910-228381
協助單位：廣技工程股份有限公司 吳義豐：0937-825776
宜碩自動化股份有限公司 林信志：0910-399-791

四、停電時間：107年6月23日(六)上午8:00時至
107年6月23日(六)上午11:00時止
(提前完工提前復電)

五、停電範圍：

- (1) 應用力學館
- (2) 女八舍(單位:餐廳等)
- (3) 女九舍(單位:餐廳等)
- (4) 心理系南館、心理系北館
- (5) 工學院綜合大樓(單位:工學院院辦、機械系、材料系、城鄉所等)

六、注意事項：

- (1) 電子敏感設備請自行加裝突波吸收器，或於預期停電前先關機隔離，復電後延遲開啟用電，以維用電設備安全。
- (2) 請各館舍及系所於停電前將用電設備電源關閉，或將設備插頭拔離插座，避免於恢復供電時之電壓、電流，損及各設備。
- (3) 請各權管單位務必通知各系所及相關單位，且協助張貼停電公告於各出入口。
- (4) 請計算機及資訊網路中心就停電範圍備妥不斷電之備用電源，以維系統正常運作。
- (5) 遇到颱風等不可抗力因素導致無法停電進行保養時的處理原則如下：

依照行政院人事行政總處公告	
行政院人事行政總處宣布停班	廠商不施作 → 停電改期
行政院人事行政總處宣布上班	廠商到場施作 → 原則不改期
	但至現場評估如開高壓盤進行保養 → 風雨會灌入淋濕高壓設備 → 停電改期

- (6) 請駐警隊協助備查。
- (7) 請各實驗室避開停電期間作業或調整實驗作業時間，如無法避免請及早備妥備用電源。
- (8) 請各館舍於停電當日(晚)管制電梯，避免於停電時衍生意外事件。
- (9) 請各館舍於停電當日前檢查備用電源(發電機)之用油。
- (10) 請各學生宿舍加強宣導停電作業時間，以避免學生因停電而驚慌失措。
- (11) 若有停車場設施，請各館舍及系所於停電前做好車輛進出管制。



(12)本「停電通知」刊登於校首頁並於 PTT-NTUbus 及總務處首頁公告。

七、備註：

(1)建物名稱參考臺大校園地圖網站 <http://map.ntu.edu.tw/ntu.html?>

(2)各單位聯絡窗口有新增、變更或建物單位有改名、遺漏等，
敬請致電 33669831#27 郭元智技士進行聯絡窗口資料更新。

八、說明：

3B 配電站 DS 支持礙子一次側 S、T 相絕緣嚴重劣化，電暈放電嚴重且散發臭氣味道，需立即安排停電汰換支持礙子，避免發展成閃絡接地事故，以維供電安全。
(詳附件檢測報告)

總務處營繕組敬啟

